

USESA

LAON, le 17 juin 2026

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE CHARLY
MAIRIE
02310 CHARLY

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Type	Code	Nom	Prélevé le : jeudi 11 juin 2026 à 09h00
Prélèvement	00209177		par : 2MT
Unité de gestion	0383	USESA	Type visite : AA
Installation	TTP 000682	TTP DE CHARLY	
Point de surveillance	S 0000000846	RESERVOIR RUVET	Commune : CHARLY-SUR-MARNE
Localisation exacte	RÉSERVOIR SIMPLE LOCAL TECHNIQUE		

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	14 °C				25,00
Température de mesure du pH	14,2 °C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,1 unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	875 µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,49 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,54 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L'AINSE

Type de l'analyse : A

Code SISE de l'analyse : 00210281

Référence laboratoire : H_CS26.5816.3

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité		
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure	
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0 Qualit.					
Coloration	<5 mg(Pt)/L				15,00	
Couleur (qualitatif)	0 Qualit.					
Odeur (qualitatif)	0 Qualit.					
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30 NFU				2,00	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Carbonates	0,0 mg(CO3),					
Hydrogénocarbonates	401 mg/L					
Titre alcalimétrique	0 °f					
Titre alcalimétrique complet	32,9 °f					
Titre hydrotimétrique	43,9 °f					
MINERALISATION						
Calcium	139 mg/L					
Chlorures	13,5 mg/L				250,00	
Magnésium	22,4 mg(Mg)/L					
Sulfates	108 mg/L				250,00	
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,43 mg(C)/L				2,00	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,050 mg/L				0,10	
Nitrates/50 + Nitrites/3	<0,537 mg/L		1,00			
Nitrates (en NO3)	26,7 mg/L		50,00			
Nitrites (en NO2)	<0,010 mg/L		0,50			
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						

PLV : 00209177 page : 2

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL			0	
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL		0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00209177)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour les autres paramètres non mesurés dans cette analyse, je vous invite à consulter le bilan de la qualité sanitaire de l'eau distribuée sur https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map.

Pour la Préfète et par délégation

La responsable adjointe du département santé environnementale de l'Aisne



Magali SIGNOLET

USESA

LAON, le 17 juin 2026

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE CHARLY
MAIRIE
02310 CHARLY

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Type	Code	Nom	Prélevé le : jeudi 11 juin 2026 à 09h18
Prélèvement	00209178		par : 2MT
Unité de gestion	0383	USESA	Type visite : AA
Installation	UDI 000683	UDI DE CHARLY	
Point de surveillance	P 0000000842	SECTEUR CENTRE	Commune : CHARLY-SUR-MARNE
Localisation exacte	MAISON DE SANTÉ MITIGEUR SANITAIRES		

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	19 °C				25,00
Température de mesure du pH	18,8 °C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,1 unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	875 µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,33 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,39 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L'AINSE

Type de l'analyse : A

Code SISE de l'analyse : 00210282

Référence laboratoire : H_CS26.5816.4

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0 Qualit.				
Coloration	<5 mg(Pt)/L				15,00
Couleur (qualitatif)	0 Qualit.				
Odeur (qualitatif)	0 Qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30 NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
Carbonates	0,0 mg(CO3),				
Hydrogénocarbonates	401 mg/L				
Titre alcalimétrique	0 °f				
Titre alcalimétrique complet	32,9 °f				
Titre hydrotimétrique	43,0 °f				
MINERALISATION					
Calcium	136 mg/L				
Chlorures	13,5 mg/L				250,00
Magnésium	22,1 mg(Mg)/L				
Sulfates	105 mg/L				250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES					
Carbone organique total	0,43 mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,050 mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	<0,537 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	26,7 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010 mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					

PLV : 00209178 page : 2

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	9 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	17 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL			0	
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL		0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00209178)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour les autres paramètres non mesurés dans cette analyse, je vous invite à consulter le bilan de la qualité sanitaire de l'eau distribuée sur https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map.

Pour la Préfète et par délégation

La responsable adjointe du département santé environnementale de l'Aisne



Magali SIGNOLET

USESA

LAON, le 17 juin 2026

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE CHARLY
MAIRIE
02310 CHARLY

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Type	Code	Nom	Prélevé le : jeudi 11 juin 2026 à 09h28
Prélèvement	00209179		par : 2MT
Unité de gestion	0383	USESA	Type visite : AA
Installation	UDI 000683	UDI DE CHARLY	
Point de surveillance	S 0000002634	SECTEUR MAIRIE	Commune : CHARLY-SUR-MARNE
Localisation exacte	MAIRIE MITIGEUR SANITAIRES FEMME		

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	18 °C				25,00
Température de mesure du pH	18,3 °C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,1 unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	875 µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,31 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,36 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L'AINSE

Type de l'analyse : A

Code SISE de l'analyse : 00210283

Référence laboratoire : H_CS26.5816.5

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité		
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure	
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0 Qualit.					
Coloration	<5 mg(Pt)/L				15,00	
Couleur (qualitatif)	0 Qualit.					
Odeur (qualitatif)	0 Qualit.					
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30 NFU				2,00	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Carbonates	0,0 mg(CO3),					
Hydrogénocarbonates	403 mg/L					
Titre alcalimétrique	0 °f					
Titre alcalimétrique complet	33,0 °f					
Titre hydrotimétrique	43,8 °f					
MINERALISATION						
Calcium	139 mg/L					
Chlorures	13,5 mg/L				250,00	
Magnésium	22,1 mg(Mg)/L					
Sulfates	110 mg/L				250,00	
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,45 mg(C)/L				2,00	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,050 mg/L				0,10	
Nitrates/50 + Nitrites/3	<0,537 mg/L		1,00			
Nitrates (en NO3)	26,7 mg/L		50,00			
Nitrites (en NO2)	<0,010 mg/L		0,50			
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						

PLV : 00209179 page : 2

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	8 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	3 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL		0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00209179)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour les autres paramètres non mesurés dans cette analyse, je vous invite à consulter le bilan de la qualité sanitaire de l'eau distribuée sur https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map.

Pour la Préfète et par délégation

La responsable adjointe du département santé environnementale de l'Aisne



Magali SIGNOLET